

## ODPOWIEDZI NA PYTANIA OFERENTÓW NR 2

### DOTYCZĄCE ZAPYTANIA OFERTOWEGO 3 / TI / 2023 z dnia 16.02.2023r.

na wybór *Wykonawcy robót instalacyjnych elektrycznych związanych z przebudową i modernizacją budynku produkcyjno – magazynowego PSO MASKPOL S.A. zlokalizowanego w Częstochowie (42-202) przy ul. Strefowej14B.*

Zgodnie z pytaniem Oferenta oraz p. 3.10 Zapytania ofertowego 3 / TI / 2023 z dnia 06.02.2023r. udzielamy wyjaśnień i uszczegółowień treści powyższego Zapytania:

**Pytanie 1.** Czy dopuszczalne jest zastosowanie innych opraw oświetleniowych przy zachowaniu wymaganych minimalnych parametrów natężenia i barwy?


**Odpowiedź:** *Jak najbardziej dopuszczamy zastosowanie innych opraw oświetleniowych równoznacznych, o parametrach nie gorszych niż zaprojektowane, warunkiem zmiany opraw oświetleniowych będzie wykonanie dokumentacji powykonawczej z badaniami i pomiarami.*

**Pytanie 2.** Czy dopuszcza się zastosowanie jako kanalizacji teletechnicznej rur 2 x RHDPEp 40/3,7 zamiast rury karbowanej DVK110?

**Odpowiedź:** *Zamawiający nie dopuszczamy zmiany rur kanalizacji technicznej na rury o tak małej średnicy.*

**Pytanie 3.** Plan zagospodarowania terenu nie zawiera lokalizacji i doboru agregatu prądowórczego „mniejszej mocy”. Agregat ten ma pracować razem z automatyką SZR, więc wymaganym byłoby wykonać zewnętrzną infrastrukturę pod planowany agregat. W jakiej odległości od złącza agregatu ZAP1 będzie zlokalizowany agregat prądowórczy? Czy w ofercie ma być uwzględniony dobór i kabel zasilający pomiędzy przedmiotowym agregatem i złączem ZAP1?

**Odpowiedź:** *Zakres zadania realizacji branży elektrycznej Etap II kończy się na wykonaniu złącza ZAP1. Wykonanie zewnętrznej infrastruktury pod planowany agregat realizowana będzie w kolejnym etapie realizacji inwestycji.*

Specjalista ds.  
Inwestycji i Remontów  
  
mgr inż. Kapuścik Rafał