

Konieczki, dnia 08.02.2023 r.

Postępowanie do procedury: 2 / TI /2023

ODPOWIEDZI NA PYTANIA OFERENTA NR 1
DOTYCZĄCE ZAPYTANIA OFERTOWEGO 2 / TI / 2023 z dnia 23.01.2023r.

na wybór *Wykonawcy robót instalacyjnych wentylacji i klimatyzacji związanych z przebudową i modernizacją budynku produkcyjno – magazynowego PSO MASKPOL S.A. zlokalizowanego w Częstochowie (42-202) przy ul. Strefowej14B.*

Zgodnie z pytaniem Oferenta oraz p. 3.10 Zapytania ofertowego 2 / TI / 2023 z dnia 23.01.2023r. udzielamy wyjaśnień i uszczegółowień treści powyższego Zapytania:

Pytanie 1. – Do wentylacji pomieszczeń szatni i umywalni oraz przygotowania produkcji przewidziano wykorzystanie istniejących central wentylacyjnych firmy BARTOSZ VENA OPTIMA VO.6 ECO, w części projektowej urządzenia wyposażone są w nagrzewnice wodne kanałowe. Natomiast w trakcie oględzin stwierdzono ich brak. Proszę o odpowiedź jaka jest przewidziana moc nagrzewnic, czy centrale wyposażone są w automatykę do ich sterowania? Dodatkowo proszę o wskazanie miejsca oraz schemat wykonania zasilania.

Odpowiedź: – Zgodnie z otrzymaną dokumentacją powykonawczą instalacji wentylacyjnej hali, centrale wentylacyjne wyposażone są w nagrzewnice wstępne i wtórne oraz na schemacie wymiennikowni występują obiegi zasilające niniejsze nagrzewnice. W związku z fizycznym brakiem przedmiotowych nagrzewnic należy je wycenić i wykonać zgodnie z dokumentacją przekazaną przez Zamawiającego (załącznik nr 1).

Specjalista ds.
Inwestycji i Remontów

mgr inż. Kapuściński Rafał